

7. Estudio patológico.		Fecha de inspeccion		2018	OCTUBRE	Grado de afectacion		
		Tercera Lesion				A	M	B
		Tipo	Lesion	Posible causa				
		Antropico	Fisuras superficiales y agrietamiento profundo en revoque y muros internos.	En los muros internos se pueden observar fisuras superficiales y pequeños desprendimientos, especialmente en las esquinas, posiblemente generado por falta de rugosidad en el mura antes de pañetar y por descuido de los ocupantes. El agrietamiento que se ve en las imagenes de la izquierda pudo ser resultado de de una incorrecta intervención para instalar una tuberia.			X	



Ficha diagnostico patologias del bahareque. Marzo 2018.
Oscar Leonardo Guillen Alape
Andrés Felipe Oliveros Garcia

UNIVERSIDAD
La Gran Colombia

