

7. Estudio patológico.		Fecha de inspeccion	2018	OCTUBRE	Grado de afectacion			
Tercera patologia					A	M	B	
Tipo	Lesion	Posible causa						
	Fisico	Humedad por capilaridad.	Causado por capilaridad desde la cimentación, dejando revoques fisurados y moldeando el ambiente propicio para que crezca liquen y musgo los cuales conservan la humedad y promueven la pudrición del muro.			X		
	Biologico	Presencia de organismos vegetales	Esto deja que la naturaleza invada todos los espacios, el crecimiento de enredaderas, hongos, musgo y todo tipo de vegetación permite el deterioro rapido de todos lo muros en bahareque y los elementos en madera.				X	
								

Ficha diagnostico patologias del bahareque. Marzo 2018.  
Oscar Leonardo Guillen Alape  
Andrés Felipe Oliveros Garcia

