

TRAMO		CAUDAL POR VIVIENDA (Litros / seg)	COTA	LONGITUD (m)
I-J				
Nº CASA	Nº HABITANTES			
13	3	0,00417	2941	9,45
15	4	0,00556	2931	342,09
16	6	0,00833	2913	131,53
17	5	0,00694	2891	270,26
25	4	0,00556	2892	202,43
74	6	0,00833	2861	903,04
73	5	0,00694	2835	271,66
72	6	0,00833	2830	70,
71	6	0,00833	2835	110,
105	7	0,00972	2823	895,35
106	6	0,00833	2817,5	70,
103	4	0,00556	2869	559,51
102	7	0,00972	2851	102,96
CAUDAL TOTAL DEL TRAMO (Litros / seg)		0,09583	DIAMETRO DE LA TUBERIA I -J	

PENDIENTE (J)	DIAMETRO
0,052910	3/4"
0,0234	3/4"
0,1369	3/4"
0,0888	3/4"
0,088920	3/4"
0,0011	1/2"
0,0957	3/4"
0,0714	3/4"
0,003	1/2"
0,0190	3/4"
0,0786	3/4"
0,1287	3/4"
0,1748	3/4"
3/4"	