



INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

CÓDIGO: 104160
PÁGINA: 1 de 1

SEÑOR(ES): UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA

DIRECCIÓN: CRA 80 M NO 73 F SUR

TELÉFONO: 3132807476

MUESTRA PROCEDENTE DE : BOGOTA

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

LUGAR TOMA DE LA MUESTRA: RIO GUAVIO

PUNTO DE CAPTACIÓN: ---

TIPO DE MUESTRA : AGUA CRUDA

FECHA DE TOMA DE LA MUESTRA: 29-MAY-2015

HORA TOMA DE LA MUESTRA: 13:25 H

FECHA RECEPCIÓN DE LA MUESTRA: 29-MAY-2015

RESULTADOS

ENSAYO	FEC-ANALISIS	TECNICA DE ANALISIS	REFERENCIA	RESULTADO
a. ALCALINIDAD TOTAL	29-MAY-2015	Volumétrico	SM 2320 B	12 mg/L CaCO ₃
a. CARBONO ORGANICO TOTAL	13-JUN-2015	Combustion alta temperatura	5310 B	<1.65 mg/L
a. DUREZA TOTAL	29-MAY-2015	Volumétrico con EDTA	SM 2340 C	8 mg/L CaCO ₃
a. PH	30-MAY-2015	Electrométrico	SM 4500-H+ B	6.52 Unidades
a. TURBIEDAD	30-MAY-2015	Nefelométrico	SM 2130 B	3.99 UNT

FIN DEL REPORTE

OBSERVACIONES: Muestra puntual recolectada por el cliente.

Referencia (SM): Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 22d Edition. 2012.

a. Ensayo(s) de laboratorio acreditado en Analquim Ltda. Resolución de acreditación N° 3379 del 20 de Noviembre de 2014. IDEAM

El presente documento es válido únicamente si tiene el sello seco.

NOTA:

Los resultados del presente informe hacen referencia únicamente a la muestra analizada.

Bogotá, 17-JUN-2015

FECHA DE EXPEDICIÓN

IQ. HUGO ALEJANDRO CORTES GONZALEZ
DIRECTOR DE LABORATORIO

ANQ(2)-PL-071-1 - Versión 2

El plazo límite para cualquier observación sobre los resultados de este informe, es de 5 días hábiles contados a partir de la fecha de expedición del mismo.



INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

CÓDIGO: 104159
PÁGINA: 1 de 1

SEÑOR(ES): UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA

DIRECCIÓN: CRA 80 M NO 73 F SUR

TELÉFONO: 3132807476

MUESTRA PROCEDENTE DE : BOGOTÁ

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

LUGAR TOMA DE LA MUESTRA: TANQUE DE ALMACENAMIENTO

PUNTO DE CAPTACIÓN: ---

TIPO DE MUESTRA : AGUA POTABLE

FECHA DE TOMA DE LA MUESTRA: 29-MAY-2015

HORA TOMA DE LA MUESTRA: 13:20 H

FECHA RECEPCIÓN DE LA MUESTRA: 29-MAY-2015

RESULTADOS

ENSAYO	FEC-ANÁLISIS	TECNICA DE ANÁLISIS	REFERENCIA	RESULTADO
a. ALCALINIDAD TOTAL	29-MAY-2015	Volumétrico	SM 2320 B	6 mg/L CaCO ₃
a. CARBONO ORGÁNICO TOTAL	13-JUN-2015	Combustión alta temperatura	5310 B	<1.65 mg/L
a. DUREZA TOTAL	29-MAY-2015	Volumétrico con EDTA	SM 2340 C	12 mg/L CaCO ₃
a. PH	30-MAY-2015	Electrométrico	SM 4500-H+ B	5.58 Unidades
a. TURBIEDAD	30-MAY-2015	Nefelométrico	SM 2130 B	1.34 UNT

FIN DEL REPORTE

OBSERVACIONES: Muestra puntual recolectada por el cliente.

Referencia (SM): Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 22d Edition. 2012.

a. Ensayo(s) de laboratorio acreditado en Analquim Ltda. Resolución de acreditación N° 3379 del 20 de Noviembre de 2014. IDEAM

El presente documento es válido únicamente si tiene el sello seco.

IQ. HUGO ALEJANDRO CORTES GONZALEZ
DIRECTOR DE LABORATORIO

NOTA:

Los resultados del presente informe hacen referencia únicamente a la muestra analizada.

Bogotá, 17-JUN-2015

FECHA DE EXPEDICIÓN

ANQ(2)-PL-071-1 - Versión 2

El plazo límite para cualquier observación sobre los resultados de este informe, es de 5 días hábiles contados a partir de la fecha de expedición del mismo.